



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
КРЕМЕНЧУЦЬКЕ МІСЬКРАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ**

39627, м. Кременчук, вул. О.Древаля, 35 тел. (0536) 77-45-10, тел./факс (0536) 77-42-43, e-mail: kremmv.uditbpolt@ukr.net

Мартиненко Н.В.
до служби
05.04.18р

П Р И П И С № 9

**про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту,
техногенної та пожежної безпеки**

«05» квітня 2018 р.

Вручено: генеральному директору ТОВ «Градосфера» Балиму Олегу Івановичу у період з «04» квітня 2018 року по «05» квітня 2018 року проведено позапланову перевірку ТРК «Європа», по вул.Соборна,7 в м. Кременчуці, провідним інспектором ВЗНС Кременчуцького міськрайонного управління ГУДСНС України у Полтавській області Мартиненко Мариною Вячеславівною. разом з: генеральним директором Балимом О.І.

З метою усунення виявлених під час перевірки порушень додержання (виконання) вимог законодавства у сфері техногенної та пожежної безпеки, вказаних у акті, складеному за результатами проведення планової (позапланової) перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки № 2, відповідно до статті 69 Кодексу цивільного захисту України, частини восьмої статті 7 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», пункту 48 Положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2015 року № 1052, вимагається вжити таких заходів:

№ з/п	Порушення, яке необхідно усунути (також зазначається дата, з якої пропонувалося до виконання)	Найменування нормативно-правового акта або нормативного документа, вимоги якого порушено, із зазначенням статті (частини, пункту, абзацу тощо)	Строк виконання	Відмітка про виконання
1.	Дерев'яні конструкції даху не піддавались вогнезахисній обробці	ППБУ розділ III п. 2.5	01.08.18 р	
2.	Двері евакуаційного виходу з ресторану на першому поверсі відчиняються не в напрямку виходу з будівлі	ППБУ розділ III п. 2.27	01.07.18 р	
3.	Не проведено технічне обслуговування вогнегасників	ППБУ розділ V пп. 3.17, 3.20	01.06.18 р	
4.	Евакуаційні двері з магазину на першому поверсі зачинені на навісний замок	ППБУ розділ III глава 2, п.2.37	06.04.18р.	

У разі незгоди із запропонованими заходами чи строками їх виконання припис може бути оскаржено до Державної служби України з надзвичайних ситуацій або до суду.

Припис вручив(ла):

Провідний інспектор ВЗНС Кременчуцького МРУ
ГУ ДСНС України у Полтавській області
(посада)

(підпис)

М.В. Мартиненко

Припис отримав:

Ген. директ. ТОВ «Градосфера»
Балим О.І.
(посада)

(підпис)

Балим О.І.
(прізвище, ім'я та по батькові)

«05» квітня 2018 р.

Направлено рекомендованим листом від «__» _____ 20__ року № _____.

