



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДСНС УКРАЇНИ У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ  
ПОЛТАВСЬКЕ МІСЬКРАЙОВНЕ УПРАВЛІННЯ

36034. м. Полтава, вул. Поповка, 103, тел.: (0532) 66-38-83, тел./факс: (05322) 66-52-33 E-mail: polntrv@nirspolt.gov.ua

АКТ

"12" квітня 2018 р.

№ 20

складений за результатами проведення планової перевірки щодо додержання суб'єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки

В.о. директора ДНЗ «Полтавський центр професійно – технічної освіти».

Гринь Юрію Олександровичу, за адресою: Полтавська область,

Полтавський район, с. Щербані, Г. Біліченка, 27.

(найменування/місцезнаходження суб'єкта господарювання - юридичної особи (та/або його відокремленого підрозділу) або провизир. ім'я та по-  
бачковий/місце проживання фізичної особи - підприємця)

ідентифікаційний код юридичної особи 02546884

або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи – підприємця, або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган)

Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, Г. Біліченка, 27.

(місцезнаходження/місце проживання суб'єкта господарювання, номер телефону, факсу та адреса електронної пошти)  
Перевірено: території та приміщення ДНЗ «Полтавський центр професійно-технічної освіти», за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Щербані, Г. Біліченка, 27

(назва об'єкта перевірки (об'єктів), адреса (адреси) розташування)

Ступінь ризику суб'єкта господарювання з урахуванням значення прийнятного ризику від провадження господарської діяльності у сфері техногенної та пожежної безпеки інші

**Загальна інформація про проведення перевірки:**

Розпорядчий документ щодо здійсненої перевірки	Тип здійсненої перевірки
Наказ від 23.03.2018 № 106, виданий Головним Управлінням Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Полтавській області Посвідчення на перевірку від 02.04.2018 № 14	+ планова;  позапланова

**Строк проведення перевірки**

Початок перевірки					Завершення перевірки				
02	04	2018	09	00	12	04	2018	10	00
число	місяць	рік	години	хвилини	число	місяць	рік	години	хвилини

**Особи, які беруть участь у проведенні перевірки:**

Посадові особи ДСНС України або її територіального органу:

Провідний інспектор ВЗНС Полтавського МРУ ГУ ДСНС України у Полтавській області майор служби цивільного захисту Васенков Дмитро Валерійович.

Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання (об'єкта перевірки)/ фізична особа-підприємець:

в.о., директора ДНЗ «Полтавський центр професійно – технічної освіти», Гринь Юрію Олександровичу (посада, прізвище, ім'я та по батькові)

**Дані про останню перевірку:**

Планива		Позапланива	
<input type="checkbox"/> не було взагалі		<input type="checkbox"/> не було взагалі	
<input type="checkbox"/> була у період з _____ р. по _____ р.		<input checked="" type="checkbox"/> була у період з «17» 07 2017 р. по «24» 07 2017 р.	
Акт перевірки від _____ р. № _____		Акт перевірки від «24» 07 2017 р. № 154	

**Перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	ЦВ	ІП	Нормативне обґрунтування
<b>Частина І. Забезпечення пожежної безпеки</b>						
<b>1. Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки</b>						
1.1	Наявність на об'єкті розпорядчих документів та інформаційних показників з питань пожежної безпеки	+				пункти 2-8, 10 розділу II ППБУ
1.2	На підприємстві створено СПБ	+				пункт 14 розділу II ППБУ
1.3	На підприємстві створено добровільну пожежну охорону та утворено пожежно-рятувальний підрозділ	+				пункт 12 розділу II ППБУ
1.4	Забезпечення виконання правил пожежної безпеки та проведення високої роботи, стримованої на запобігання пожежам	+				пункти 17-19 розділу II ППБУ
<b>2. У будівництві та на виробництві застосовуються матеріали та речовини з визначеними показниками щодо пожежної небезпеки</b>						
<b>3. Забезпечено дотримання працівниками об'єкта встановленого протипожежного режиму</b>						
<b>4. Наявність декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки</b>						
<b>5. Проведено інструктаж та проходження навчання з питань пожежної безпеки</b>						
<b>6. Забезпечено протипожежний стан утримання територій</b>						
<b>7. Забезпечено протипожежний стан утримання будівель, приміщень та споруд</b>						
<b>8. Забезпечено протипожежний стан утримання шляхів евакуації і виходів</b>						
<b>9. Стан утримання інженерного обладнання</b>						
9.1	Електроустановки (можливість їх застосування, монтаж, наладка та експлуатація) відповідають вимогам нормативних документів	+				пункти 1.1-1.24 глави 1 розділу IV ППБУ
9.2	Системи опалення та теплові мережі відповідають протипожежним вимогам стандартів, будівельних норм та інших нормативних актів	+				пункти 2.1-2.18 глави 2 розділу IV ППБУ
9.3	Системи вентиляції і кондиціювання повітря відповідають протипожежним вимогам норм	+				пункти 2.18-2.27 глави 2 розділу IV ППБУ
9.4	Газове обладнання відповідає протипожежним вимогам норм	+				пункти 4.1-4.4 глави 4 розділу IV ППБУ
9.5	Системи каналізації та сміттєзачищення відповідають та експлуатуються відповідно до вимог протипожежних норм	+				пункти 3.1-3.5 глави 3 розділу IV ППБУ

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
<b>10. Наявність та утримання автоматичних систем протипожежного захисту, засобів зв'язку</b>						
10.1	Будівля, призначення та споруди обладнані автоматичними системами протипожежного захисту (системами пожежної сигналізації, автоматичними системами пожежогашіння, системами оповіщення про пожежу та управління евакуаційним рухом людей, системами протидимного захисту, системами централізованого пожежного спостереження) (далі - АСПЗ), засобами зв'язку відповідно до чинних нормативно-правових актів		+			пункти 1.1-1.6 глави 1 роздлу V ППБУ
10.2	АСПЗ забезпечуються відповідно до вимог нормативно-правових актів		+			пункт 1.4 глави 1 роздлу V ППБУ
<b>11. Наявність та утримання систем протипожежного водопостачання</b>						
11.1	Системи зовнішнього протипожежного водопостачання, насосні станції відповідають та експлуатуються відповідно до протипожежних вимог		+			пункти 2.1, 2.3 глави 2 роздлу V ППБУ
11.2	Улаштування та утримання внутрішнього протипожежного водопостачання, кількість вливів у будівлю, витрати води на внутрішнє пожежогашіння та кількість струмків від пожежних кранів відповідає вимогам будівельних норм		+			пункт 2.2 глави 2 роздлу V ППБУ
<b>12. Наявність та утримання підрозділів добровільної, відомчої та місцевої пожежної охорони, пожежної техніки та первинних засобів пожежогашіння</b>						
<b>13. Дотримання вимог пожежної безпеки під час збирання, переробки та зберігання зернових і грубих кормів</b>			+			пункт 7 роздлу I, пункт 12 роздлу II, пункти 3.1-3.26 глави 3 роздлу V ППБУ, статті 61-63 КЦЗУ
<b>14. Дотримання вимог пожежної безпеки під час проведення вогневих, фарбувальних та будівельно-монтажних робіт</b>			+			розділ VII ППБУ
14.1	Нове будівництво, реконструкція, переоснащення, реставрація та капітальний ремонт приміщень, будинків, споруд здійснюються на підставі проектно-документації, яка затверджена у встановленому порядку			+		пункт 21 роздлу II ППБУ
14.2	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні зварювальних та інших вогневих робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 1.1-1.5 глави 1 роздлу VII ППБУ
14.3	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні фарбувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 2.1-2.28 глави 2 роздлу VII ППБУ
14.4	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні робіт з мастиками, клеями та іншими подібними горючими речовинами й матеріалами відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 3.1-3.9 глави 3 роздлу VII ППБУ
14.5	Заходи пожежної безпеки при підготовці та проведенні будівельно-монтажних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункти 4.1-4.48 глави 4 роздлу VII ППБУ
14.5.1	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо застосування пожежно-технічної класифікації відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 2.1 - 2.19 ДБН В.1.1-7
14.5.2	Заходи пожежної безпеки у			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ.

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
	проектній документації щодо обмеження поширення пожежі між будівлями відповідають вимогам нормативних документів					пункти 3.1 – 3.5 ДБН В.1.1-7
14.5.3	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо обмеження поширення пожежі в будівнях відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 4.1 – 4.42 ДБН В.1.1-7
14.5.4	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення безпечної евакуації людей відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 5.1 – 5.54 ДБН В.1.1-7
14.5.5	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо забезпечення гасіння пожежі та проведення пожежно-рятувальних робіт відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 6.1 – 6.16 ДБН В.1.1-7
14.5.6	Заходи пожежної безпеки у проектній документації щодо основних інженерно-технічних засобів захисту від пожежі відповідають вимогам нормативних документів			+		пункт 2 частини першої статті 67 КЦЗУ, пункти 7.1 – 7.19 ДБН В.1.1-7
<b>Частина II. Забезпечення техногенної безпеки та захисту населення і території від надзвичайних ситуацій</b>						
	<b>1. Виконання вимог інженерно-технічних заходів на об'єктах, проєктування яких здійснюється з урахуванням інженерно-технічних заходів цивільного захисту</b>	+				пункти 1.4 Порядку об'єкта, що захищає, при певних господарюванні, проєктування яких здійснюється з урахуванням вимог інженерно-технічних заходів цивільного захисту, ПКМУ № 6, підпункт 1.9 ДБН В.1.4.2006
	<b>2. Проведено ідентифікацію об'єкта підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 3 Порядку ідентифікації та об'єкта підвищеної небезпеки, ПКМУ № 936
	<b>3. Здійснено декларування безпеки об'єкта підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 9 частини першої статті 20 КЦЗУ, Порядок декларування безпеки об'єкта підвищеної небезпеки ПКМУ № 346
	<b>4. Проведено обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання</b>		+			пункт 1 Порядку проведення обов'язкового страхування цивільної відповідальності, ПКМУ № 2746, пункт 9.5 ПТБ
	<b>5. Розроблено плани локалізації та ліквідації наслідків аварій на об'єктах підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 10 частини першої статті 20, пункт 2 частини першої статті 130 КЦЗУ, стаття 11 ЗУ № 2245
	<b>6. Забезпечено працівників об'єкта засобами колективного та індивідуального захисту</b>			+		пункт 2 частини першої статті 26 КЦЗУ, ПКМУ № 1200, пункти 4.3, 4.6 ПТБ
	<b>7. Розміщено інформацію про заходи безпеки та відповідну поведінку населення у разі виникнення аварії</b>			+		пункт 3 частини першої статті 26 КЦЗУ
	<b>8. Організація та забезпечення евакуаційних заходів</b>			+		пункт 4 частини першої статті 20 КЦЗУ, частина 9 статті 33 КЦЗУ
	<b>9. Створено об'єктові формування цивільного захисту та необхідну для їх функціонування матеріально-технічну базу, забезпечено готовність таких формувань до дій за призначенням</b>			+		пункт 5 частини першої статті 20, стаття 26 КЦЗУ, пункт 3 ПКМУ № 747
	<b>10. Створено диспетчерську службу на об'єкті підвищеної небезпеки</b>			+		пункт 6 частини першої статті 20 КЦЗУ, додаток 1 до Методика призначення

№ з/п	Питання, що підлягають перевірці	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
11.	Здійснено навчання працівників з питань цивільного захисту, у тому числі правилам техногенної безпеки		+			пункт 4 частини першої статті 20 КЗЗУ, стаття 40 КЗДЗУ, ПКМУ № 413, ПКМУ № 444
12.	Проведено об'єктові тренування і навчання з питань цивільного захисту		+			пункт 11 частини першої статті 20 КЗЗУ, пункти 5, 6 Порядку здійснення навчання населення для уникнення надзвичайних ситуацій, ПКМУ № 444
13.	Забезпечення аварійно-рятувального обслуговування суб'єктів господарювання		+			пункт 12 частини першої статті 20 та стаття 133 КЗДЗУ
14.	Забезпечення дотримання вимог законодавства щодо створення, зберігання, утримання, обліку, використання та реконструкції захисних споруд цивільного захисту		+			пункти 22, пункти 15, 16 частини першої статті 20 КЗДЗУ, наказ МНС № 452, пункт 24 ПКМУ № 253
15.	Створено об'єктовий матеріальний резерв для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій		+			пункт 18 частини першої статті 20 КЗЗУ, стаття 98 КЗДЗУ, абзаччя частини шостої пункту 4 Порядку створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх жылдик, ПКМУ № 208
16.	Впроваджено на об'єкті підвищеної небезпеки автоматизовану систему раннього виявлення надзвичайних ситуацій та систему оповіщення та забезпечено їх працездатність		+			стаття 53 КЗЗУ
17.	Забезпечено виконання вимог законодавства щодо охорони життя людей на водних об'єктах		+			пункт 1.1 Правила охорони життя людей на водних об'єктах

### Пояснення до позначень, використаних у переліку питань:

- «Так» – так, виконано, дотримано, відповідає, присутнє;  
«Ні» – ні, не виконано, не дотримано, не відповідає, відсутнє;  
«НВ» – не вимагається від суб'єкта господарювання (фізичної особи – підприємця)/об'єкта, що перевіряється;  
«НП» – не перевірялося у суб'єкта господарювання (у фізичної особи – підприємця)/ на об'єкті.

### Опис виявлених порушень

№ з/п	Нормативно-правовий акт, вимоги якого порушено		Детальний опис виявленого порушення
	реквізити норми (пункт, стаття)	позначення нормативно-правового акта	
1	Розділ 5, Глава 1 п. 1	ППбвУ	Приміщення не обладнано системою протипожежного захисту відповідно до ДБН В.2.5-56:2010 «Інженерне обладнання будинків і споруд Системи протипожежного захисту». (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
2	Розділ 3 Глава 2 пункт 2.9	ППбвУ	Для всіх будівель і приміщень виробничого, складського призначення не визначено категорію щодо вибухопожежної та пожежної безпеки (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
3	Розділ 3 Глава 2 пункт 2.37	ППбвУ	Допускається знімання пристроїв для самозачинення дверей сходових кліток, коридорів, холів, тамбурів, а також фіксувати самозакрипні двері у відчиненому положенні (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
4	Розділ 3 Глава 2 пункт 2.37	ППбвУ	Допускається знімання встановлених на балконах (лоджіях) драбин (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
5	Розділ 3 Глава 2 пункт 2.37	ППбвУ	Допускається забиття зовнішніх евакуаційних дверей будівель (балконів) (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
6	Розділ 4 Глава 1 пункт 1.6	ППбвУ	Відбувається з'єднання, відгалуження та окислювання жил проводів і кабелів за допомогою скруток (пропонується до виконання з

			14.09.2015 року)
7	Розділ 5, Глава 1 пункт 1.2	ППБвУ	Не обладнано приміщення системою оповіщення про пожежу та управління евакуаціями людей (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
8	Розділ 6 Глава 1 пункт 1.4	ППБвУ	Відбувається використання електроплиток, кип'ятильників, електрочайників, прасок, за винятком спеціально обладнаних приміщень (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
9	Розділ 6 Глава 5 пункт 5.1	ППБвУ	Не вивішено на видимих місцях у кімнатах гуртожитків: - план евакуації з відповідного поверху із зазначенням даної кімнати, евакуаційних виходів та шляхів руху до них, місць розміщення первинних засобів пожегасіння та ручних пожежних стовпів, а також необхідний пояснювальний текст і пам'ятка про дії на випадок виникнення пожежі; - стислу пам'ятку для мешканців про правила пожежної безпеки (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
10	Розділ 4 Глава 1 п. 1.16	ППБвУ	Групові електроплити не оснащені схемою підключення споживачів
11	Розділ 4 Глава 1 п. 1.18.8	ППБвУ	Використовуються світильники без захисного суцільного скла (ковпака)
12	Розділ 4 Глава 1 п. 1.18	ППБвУ	Відбувається підвищення електросвітильників безпосередньо на струмопровідні провідні (пропонується до виконання з 14.09.2015 року)
13	Розділ 3 Глава 2 п. 2.12	ППБвУ	На дверях евакуаційних виходів не вказано місце знаходження ключів
14	Розділ 2, п. 8	ППБвУ	Не забезпечено приміщення знаками пожежної безпеки згідно з ДЕН ISO 6309: 2007 «Противопожарный защит. Знаки безопасности. Форма та колір» та ГОСТ 12.4.026-76 «ССБТ. Цвета сигнальные и знаки безопасности»: (допилькати підрозділ)
15	Розділ 3, глава, 2 п. 2.16	ППБвУ	Графі встановлені на вікнах приміщень, де перебувають люди, глухого типу
16	Розділ 4 Глава 1 п. 1.17	ППБвУ	Відбувається встановлення електромивкачів на горючій основі
17	Розділ 4 Глава 1 п. 1.7	ППБвУ	Електророзподільчі коробки не закриті кришкою з негорючого матеріалу
18	Розділ 4 Глава 1 п. 1.18.2	ППБвУ	Відбувається відкрите прокладання електропроводів
19	Розділ 5 Глава 2 п. 2.2.10	ППБвУ	Не проведено перевірку на працездатність та технічне обслуговування внутрішніх пожежних кранів
20	Розділ 5 Глава 2 п. 2.2.4	ППБвУ	Пожежні рукави не приєднані до пожежних кранів
21	Розділ 2 п. 16	ППБвУ	Відповідальна особа за забезпечення пожежної безпеки не пройшла навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки
22	Розділ 5, глава, 3 п. 3.12	ППБвУ	На пожежних щитах (стендах) не вказано їх порядкові номери та номер телефону для виклику пожежно-рятувальних підрозділів.

**Перелік питань щодо здійснення контролю за діями (бездіяльністю) посадових осіб, уповноважених на здійснення перевірок**

(заповнюється виключно керівником суб'єкта господарювання або уповноваженою ним особою)

№ з/п	Питання, що підлягають контролю з боку суб'єкта господарювання	Так	Ні	НВ	НП	Нормативне обґрунтування
1	Про проведення планової перевірки суб'єкта господарювання письмово попереджено не менше ніж за 10 календарних днів до її початку	+				частина четверта статті 3 ЗУ від 05 квітня 2007 р № 877
2	Повідомлення на проведення перевірки та службові повідомлення, що засвідчують осіб, що проводять перевірку, пред'явлено	+				частина п'ята статті 3, стаття 11 ЗУ від 05 квітня 2007 р № 877
3	Копію повідомлення на перевірку надано	+				частина п'ята статті 3, стаття 11 ЗУ від 05 квітня 2007 р № 877
4	Перед початком здійснення перевірки особами, що здійснюють перевірку, внесено запис про перевірку до відповідного журналу суб'єкта господарювання (за його наявності)	+				частина дев'ятого статті 4 ЗУ від 05 квітня 2007 р № 877
5	Під час позапланової перевірки з'ясувалися лише ті питання, необхідність перевірки яких ставилася підставою для її здійснення. У повідомлення на здійснення позапланової перевірки зазначено питання, що є підставою для здійснення такої перевірки			+		частина перша статті 6 ЗУ від 05 квітня 2007 р № 877

**Пояснення, зауваження або заперечення щодо проведеної перевірки та складеного акта перевірки**

№ з/п	Опис пояснень, зауважень або заперечень
2	

Цей акт перевірки складено у двох примірниках, один з яких вручається керівнику (власнику) суб'єкта господарювання або уповноваженій ним особі, а другий – залишається в офісі ДСНС України, посадові особи якого здійснювали захід державного нагляду (контролю).

**Підписи осіб, які брали участь у перевірці**

Посадові особи ДСНС України:  
 Провідний інспектор ВЗІС  
 Полтавського МРУ ГУ ДСНС  
 України у Полтавській  
 області майор сл. ц.з.



**Васенков Дмитро Валерійович**

(посадка)

(підпис)

(прізвище, ім'я та по батькові)


Посадові та/або уповноважені особи суб'єкта господарювання, інші особи, присутні під час здійснення заходу:

*В.О. директора*  
(посадка)



*Тришас С.О.*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

*В.О. директора*  
(посадка)



*04 2013 року*  
*Тришас С.О.*  
(прізвище, ім'я та по батькові)

Примірник цього акта перевірки отримано «02»

Відмітка про відмову підписання/отримання (необхідне підкреслити) посадовими та/або уповноваженими особами суб'єкта господарювання цього акта перевірки

Примітка. У випадку наявності в акті відомостей, що становить службову або державну таємницю, йому може бути призначено відповідний графік секретності або обмеження доступу.

**Перелік нормативно-правових актів та нормативних документів, відповідно до яких складено перелік питань щодо проведення перевірки**

№ з/п	Позначення нормативно-правового акта	Назва нормативно-правового акта	Затверджено	
			вид нормативно-правового акта та назва органу	дата та номер нормативно-правового акта
1	2	3	4	
<b>1</b>		<b>Законои України</b>		
1.1	ЗУ № 877	«Про основи митної державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»	Закази України	від 05 лютого 2007 р № 877 – V
1.2	ЗСЗСУ	Кодекс цивільного захисту України	Кабінет	від 02 жовтня 2012 р № 5403 – VI
1.3	ЗУ № 2245	«Про об'єкти цивільного захисту»	Закази України	від 18 січня 2001 р № 2245 – III
1.4	ЗУ № 1579	«Про здійснення надзвичайної санітарної карантинної безпеки»	Закази України	від 14 січня 1992 р № 1579 – ВР
<b>2</b>		<b>Постанови Кабінету Міністрів України</b>		
2.1	ПІКМУ № 956	Порядок ідентифікації та обліку об'єктів індустрії небезпечності	Постанова Кабінету Міністрів України	від 11 липня 2002 р. № 956
2.2	ПІКМУ № 1043	Про затвердження критеріїв, за якими здійснюється структурний аналіз підприємств господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та довкілля безпеки Державною службою з надзвичайної ситуацій	Постанова Кабінету Міністрів України	від 27 грудня 2017 р № 1043
2.3	ПІКМУ № 5	Типове дозвілення про відпочинок пляжну зону	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня

24	ПКМУ № 564	Періодич функціонування доброчесності публічної адміністрації	Постанова Кабінету Міністрів України	2014 р. № 5 від 1 липня 2013 р. № 564
25	ПКМУ № 1788	Процедура прийому на посади обов'язкової спеціалізації працівників відповідальності з сфери господарювання за шкоду, яка може бути завдана додержаві та митним на об'єктах зовнішньої торгівлі, включеною до переліку банківських об'єктів та об'єктів господарської діяльності, на яких може проводитися заочний виїмочний огляд місцевості за територією	Постанова Кабінету Міністрів України	від 17 лютого 2002 р. № 1788
26	ПКМУ № 1200	Процедура забезпечення виконання програмних функцій (функцій) та спеціалізаційних функцій відповідального заступника керівника індивідуального закладу, управління (районної) та їх місцевих ролей, довіри (вирішення) та виконання кожної з них	Постанова Кабінету Міністрів України	від 19 грудня 2002 р. № 1200
27	ПКМУ № 763	Процедура проведення огляду суб'єктів господарювання, газулей та окремих територій, які підлягають постійному та обов'язковому аварійно-дотульському обслуговуванню на території України	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 лютого 2016 р. № 763
28	ПКМУ № 308	Процедура проведення інспекційних матеріальних перевірок для з'ясування наявності йдентифікаційних ситуацій техногенного і природного характеру та наслідків	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 березня 2001 р. № 308
29	ПКМУ № 443	Процедура підготовки до дій за надзвичайними організаційними та спеціальними заходами	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 443
30	ПКМУ № 444	Процедура здійснення заходів наслідки дії у надзвичайних ситуаціях	Постанова Кабінету Міністрів України	від 26 червня 2013 р. № 444
31	ПКМУ № 787	Процедура утворення, закінчення та функцій формувань	Постанова Кабінету Міністрів України	від 29 жовтня 2013 р. № 787
32	ПКМУ № 253	Процедура виконання заходів спорядження військової частини (військової частини) для підтримання, культивування та перебування в мирі	Постанова Кабінету Міністрів України	від 25 березня 2009 р. № 253
33	ПКМУ № 11	Положення про дані аварійно-дотульну систему цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 11
34	ПКМУ № 6	Про запровадження програм об'єктів, що налічують суб'єктів господарювання, підприємств яких здійснюється управління ними не лише технічно-технологічно цивільного захисту	Постанова Кабінету Міністрів України	від 09 січня 2014 р. № 6
35	ПКМУ № 729	Процедура організації та проведення професійної підготовки, підвищення кваліфікації спеціалістів і працівників професійних військових дотульних служб	Постанова Кабінету Міністрів України	від 02 жовтня 2013 р. № 729
36	ПКМУ № 841	Про запровадження Порядку проведення інспекцій у військових підприємствах або підприємствах надзвичайної ситуацій техногенного та природного характеру	Постанова Кабінету Міністрів України	від 30 жовтня 2013 р. № 841
<b>3 Інші нормативно-правові акти та нормативні документи</b>				
31	ПБУ	Правила пожежної безпеки в Україні	Наказ МНС України	від 10 грудня 2014 р. № 1417, зареєстрований у Міністерстві України 05 березня 2015 р. за № 252/26657
32	Правила технічної інспекції на об'єктах об'єктів України	Правила охорони життя людей на водних об'єктах України	Наказ МНС України	від 10 жовтня 2017 р. № 272, зареєстрований у Міністерстві України 04 травня 2017 р. за № 56/30434
33	ПТБ	Правила техногенної безпеки у сфері цивільного захисту на підприємствах і організаціях, установах та на об'єктах територіальної	Наказ МНС України	від 15 серпня 2007 р. № 557, зареєстрований у Міністерстві України 03 вересня 2007 р. за № 100/614273
34	Методика проведення ХНО	Методика проведення інспекційного нагляду (інспекції) на об'єктах територіальної безпеки в сфері цивільного захисту	Наказ МНС, Мінархполітики, Мінсвоєспом, Мінсховосл	від 27 березня 2001 р. № 22/20264/122, зареєстрований у Міністерстві України 10 жовтня 2001 р. за № 32/85517
35	Методика спостережень	Методика спостережень щодо оцінки радіаційно-технологічної обстановки	Наказ МНС України	від 06 серпня 2002 р. № 186, зареєстрований у Міністерстві України 29 серпня 2002 р. за № 70/6996
36	Інструкція з управління об'єктами	Інструкція з управління об'єктами аварійно-дотульними та іншими	Наказ МНС України	від 16 грудня 2002 р. № 330, зареєстрований у Міністерстві України 04 березня 2003 р. за № 17/977501
37	Інструкція щодо управління надзвичайних ситуацій	Інструкція щодо управління заходами спорядження цивільного захисту у мирний час	Наказ МНС України	від 9 жовтня 2006 р. № 653, зареєстрований у Міністерстві України 02 листопада 2006 р. за № 11/69135/4
38	Правила надання технічної допомоги	Правила надання технічної допомоги до місцевих органів управління об'єктами територіальної безпеки та іншими	Наказ Міністерства оборони України	від 14 лютого 2013 р. № 771, зареєстрований у Міністерстві України 22 листопада 2013 р. за № 198/24520
39	Правила регулювання на радіоційній безпеці	Правила регулювання на радіоційній безпеці	Наказ Держдержгеологічного МНС	від 17 травня 2004 р. № 67/211, зареєстрований у Міністерстві України 16 червня 2004 р. за № 72/631/5
310	ДВН В 1.1-7-2016	Державні будівельні норми. Заходи від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва	Наказ Міністерству України	від 31 жовтня 2016 р. № 287
311	ДВН В 1.2-4-2006	Державні будівельні норми. Інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)	Наказ Мінбуду України	від 04 серпня 2006 р. № 234
312	НАДП В 01 857-2006/200	Правила пожежної безпеки в агропромисловому підприємстві	Наказ Мінгирполітики, МНС	від 04 грудня 2006 р. № 73/770, зареєстрований у Міністерстві України 05 жовтня 2007 р. за № 31/313580